

Приложение № 2  
к приказу Государственного управления образования  
Псковской области  
От 14.03.2016 № 266

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ  
д/с «Бригантина»  
Т.А. Мартынюк



## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых  
на нем услуг в сфере образования\*

### I. Краткая характеристика объекта

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга: 181352 Псковская область, г. Остров,  
ул. Шумейко д. 2/313

Наименование предоставляемой услуги: Сведения об объекте:

отдельно стоящее типовое кирпичное здание 2 этажей, 1283,1 кв. м.

наличие прилегающего земельного участка \_\_\_\_\_ кв. м (да, нет);

Наименование организации, которая предоставляет услугу населению (полное юридическое  
наименование согласно уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное  
дошкольное образовательное учреждение детский сад «Бригантина» муниципального  
образования «Островский район»

Юридический адрес организации: 181352 Псковская область, г. Остров, ул. Шумейко д.2/313

Основание для пользования объектом : оперативное управление,

Форма собственности : государственная,

Административно-территориальная подведомственность: муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: ИОМС Управление Образованием  
Островского района Псковской области г. Остров, ул. 25 Октября д.31, тел. 3-47-44.

### II. Краткая характеристика предоставляемой на объекте услуги

Сфера деятельности: образовательная деятельность,

Плановая мощность (*указать*: посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **100 человек**

Форма оказания услуг (*указать*: на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. с проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно):  
**с длительным пребыванием**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (*указать*: дети, взрослые трудоспособного возраста, все возрастные категории): **дети,**

Категории обслуживаемых инвалидов (*указать*: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха и т.д.): **нет.**

### III. Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности объекта для инвалидов

Наименование показателя	
Соответствие объекта требованиям по обеспечению его доступности для инвалидов**, в том числе	Оценка текущего состояния доступности объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов (да/нет)
выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Не имеется
сменные кресла-коляски	Не имеется
адаптированные лифты	Не имеется
поручни	Не имеется
пандусы	Не имеется
подъемные платформы (аппарели)	Не имеется
раздвижные двери	Не имеется
доступные входные группы	Не имеется
доступные санитарно-гигиенические помещения	Не имеется
достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Имеется
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Не имеется
дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	Не имеется
дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Не имеется
иные	Не имеются

**IV. Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности для инвалидов**

Наименование показателя	
Соответствие предоставляемой услуги требованиям по обеспечению ее доступности для инвалидов**, в том числе	Оценка доступности предоставляемой на объекте услуги и имеющихся недостатков в обеспечении условий ее доступности
наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов)	нет
проведение инструктирования или обучения работников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	1. Разработана программа инструктажа на основе методического пособия Минтруда России (утверждена приказ №39 от 20.04.2016г.) 2. Инструктирование работников МБДОУ по программе инструктажа.
наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Приказ № 40 о/д от 20.04.2016г. «Об обеспечении условий доступности для инвалидов и лиц с ОВЗ объектов и услуг в сфере образования»
предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Имеется
предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	Не имеется
соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Не имеется
иные	-

**V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий**

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов **	Сроки
1	Создание сметно-проектной документации предусматривающей возможность и условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по объекту.	2016г.-2025г.

2	Оборудовать вход на объект доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте.	2016г.-2025г.
3	Привести в соответствие СП 59.13330.2012. входную группу в здание (водоотвод, входные двери, пороги, ручки, доводчики, грязесборные решётки, освещение)	Есть
5	Контрастная маркировка ступеней лестницы внутри здания, оборудование лестничных маршей поручнями в соответствии СП 59.13330.2012	2016г.-2025г.
6	Использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели и т.п.).	2016г.-2025г.
7	Устранение перепадов высот пола (порогов) (в соответствии с п.5.2 СП-59.13330.2012)	2016г.-2030г.
8	Привести в соответствие санитарно-бытовые помещения (входные двери, пороги, ручки нажимного действия, аварийным освещением, краны с рычажной рукояткой). СП 59.13330.2012.	2016г.-2025г.
9	Мнемосхемы (тактильная схема) путей движения и эвакуации.	2016г.-2025г.
10	Произвести дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	2016г.-2030г.
11	Произвести дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией.	2016-2030г.г.
<b>№ п/п</b>	<b>Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов*</b>	<b>Сроки</b>
1	На работников организаций административно-распорядительным актом возложить оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг.	2016г.
2	Провести обучение сотрудников по оказанию услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрение, слух, опорно-двигательный аппарат)	2016г.

\* По государственным образовательным организациям Псковской области паспорт доступности составляется на каждый объект, в котором обучаются и (или) проживают обучающиеся.

\*\* Указанные требования предусмотрены частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», а также нормам и правилам свода правил СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», предусмотренных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 для применения с 1 июля 2015 года на обязательной основе.

\*\*\*С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III IV паспорта.

Приложение № 3  
к приказу Государственного  
управления образования  
Псковской области  
от 14.03.2016 № 266

Акт проверки соблюдения норм Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции правах инвалидов» (в части обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования)

МБДОУ детский сад «Бригантина» по состоянию на 01/09/2016 г.  
(наименование государственной организации)

Нормы Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ	Сферы жизнедеятельности инвалидов	Сводная информация (количество проверенных объектов*)
Обеспечение доступности к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)	Проведено проверок	1
	Установлено соблюдение норм	-
	Выявлено несоблюдение норм	1
Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	Проведено проверок	1
	Установлено соблюдение норм	1
	Выявлено несоблюдение норм	-
Выделение на автостоянке не менее 10% мест для парковки автомобилей инвалидами и соблюдение порядка их использования	Проведено проверок	1
	Установлено соблюдение норм	-
	Выявлено несоблюдение норм	1
Возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории объектов, на которых предоставляются услуги	Проведено проверок	1
	Установлено соблюдение норм	1
	Выявлено несоблюдение норм	-
Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Проведено проверок	1
	Установлено соблюдение норм	-

	Выявлено несоблюдение норм	1
Оказание помощи инвалидам в	Проведено проверок	
Нормы Федерального закона от 01.12.2014 №419-ФЗ	Сферы жизнедеятельности инвалидов	Сводная информация (количество проверенных объектов*)
преодоления барьеров при предоставлении им услуг	Установлено соблюдение норм	1
	Выявлено несоблюдение норм	1
Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов	Проведено проверок	1
	Установлено соблюдение норм	-
	Выявлено несоблюдение норм	1
Дублирование звуковой информации (наличие информационной индукционной системы для слабослышащих, наличие световых информационных табло, «бегущей строки», и т.п.)	Проведено проверок	1
	Установлено соблюдение норм	-
	Выявлено несоблюдение норм	1
Дублирование зрительной информации (звуковое дублирование информации, наличие мнемосхем)	Проведено проверок	1
	Установлено соблюдение норм	-
	Выявлено несоблюдение норм	1
Дублирование зрительной информации с использованием шрифта Брайля	Проведено проверок	1
	Установлено соблюдение норм	-
	Выявлено несоблюдение норм	1
Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	Проведено проверок	1
	Установлено соблюдение норм	-
	Выявлено несоблюдение норм	1
Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов	Проведено проверок	1
	Установлено соблюдение норм	-
	Выявлено несоблюдение норм	1

Наличие паспорта доступности объекта и услуг	Проведено проверок	1
	Имеется	1
	Отсутствует	
Всего проверено объектов	В том числе:	1

\*одна проверка = один объект

Заведующий МБДОУ детский сад «Бригантина»  
(наименование государственной организации)



Т.А. Мартынюк

(подпись)

(Ф.И.О.)

Представитель *И.И. Виткович* *ООО ВОВ*  
(наименование общественного объединения инвалидов)

«06» «*сентября*» 2016 г.

