



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Псковской области

г. Псков, ул. Инженерная д. 92, 180019, тел/факс 8-8112-53-65-13

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

E-mail: und.pskov@gmail.com

Отдел надзорной деятельности по Островскому и Пыталовскому районам

Псковская область, г. Остров ул. 1 Мая д. 12, 181350, т/ф 8-81152-3-15-60, ond.ostrov@yandex.ru

Предписание № 1/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Юридическому лицу – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Бригантина» МО «Островский район»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Островского и Пыталовского районов по пожарному надзору от «11» января 2016 года, № 1 в период с 10 ч. 00 мин. «25» января 2016 г. по 12 ч. 00 мин. «02» февраля 2016 г. проведена проверка; государственным инспектором Островского и Пыталовского районов по пожарному надзору ст. лейтенантом внутренней службы Цыпьевой Ольгой Ивановной территории, здания и помещений МБДОУ детский сад «Бригантина» по адресу: г. Остров, ул. Шумейко д. 2/313

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа

ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно заведующим МБДОУ детский сад «Бригантина» МО «Островский район» Мартынюк Татьяной Анатольевной

(указывается должность, фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), лица, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнении)
1	2	3	4	5

1.	В дошкольном учреждении не обеспечено дублирование подачи сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников пожарной охраны и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч.7 ст. 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 г. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ).	15.05.2017г.	
----	---	---	--------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание;

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Государственный инспектор Островского и Пыталовского  
районов по пожарному надзору Цытышева Ольга Ивановна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
сотрудника (-ов) органа ГПН проводящего (-их) проверку)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

«02» февраля 2016г.

Предписание для исполнения получил:

Мартынова Л.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии),  
должность руководителя, иного должностного лица  
или уполномоченного представителя юридического лица,  
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя,  
присутствовавшего при проведении проверки)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

«02» 02 20 16 г.