



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Псковской области

г. Псков, ул. Инженерная д. 92, 180019, тел/факс 8-8112-53-65-13

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

E-mail: und.pskov@gmail.com

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам

Псковская область, г. Остров ул. 1 Мая д. 12, 181350, т/ф 8-81152-3-15-60, ond.oppp@yandex.ru

Предписание № 36/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
«Бригантина» Муниципального образования «Островский район»**

Мартынюк Т.А.

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Островского, Пыталовского, Печорского и Палкинского районов по пожарному надзору
от «26» февраля 2021 года № 36 в период с 10 ч. 00 мин. «12» марта 2021 г. по 11 ч. 00 мин. «22»
марта 2021 г. проведена проверка: государственным инспектором Островского, Пыталовского,
Печорского и Палкинского районов по пожарному надзору капитаном внутренней службы Горелик
Юлией Николаевной территории и объектов МБДОУ «Детский сад «Бригантина» МО
«Островский район», по адресам: Псковская область, г. Остров, ул. Шумейко, д. 31, г. Остров,
ул. Шумейко, д. 2/313

совместно с заведующая МБДОУ «Детский сад «Бригантина» МО «Островский район»
Мартынюк Татьяной Анатольевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
г. Остров, ул. Шумейко, д. 31				
1	В образовательном учреждении не обеспечено дублирование подачи сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч.7 ст. 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	01.08.2021	
2	В нарушение правил под лестничным маршем первого этажа здания допущено хранение горючих материалов (шкаф).	п. 4.4.4 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты, п. 16 ППР в РФ	01.08.2021	

3	В помещении электрощитовой отсутствует приспособлений для самозакрывания двери.	п. 24 ППР в РФ, ч. 8 ст. 88 Федерального закона «Технический регламент о	01.08.2021	
4	В помещении электрощитовой отверстия и зазоры заделаны строительным материалом (монтажная пена), на которые отсутствует документация, подтверждающая требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости материала.	п. 15, п. 25 ППР РФ; ст. 88 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	01.08.2021	
5	В нарушении правил огнетушитель расположен не на видном месте, под лестничным маршем первого этажа за горючими материалами.	п. 409 ППР РФ	01.08.2021	
6	На объекте защиты отсутствуют записи в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 17, 30, 42, 43, 48, 50, 52, 54, 60 ППР в РФ	01.08.2021	
г. Остров, ул. Шумейко, д. 2/313				
7	В образовательном учреждении не обеспечено дублирование подачи сигнала автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия	ч.7 ст. 83 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 г.	01.08.2021	
8	В нарушение правил на путях эвакуации из помещения кухни наружу допускаются перепады высот менее 45 см (2 ступеньки). В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6.	ч.4 ст.4 ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г., п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы	01.08.2021	
9	На объекте защиты отсутствуют записи в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 17, 30, 42, 43, 48, 50, 52, 54, 60 ППР в РФ	01.08.2021	
10	В помещении электрощитовой отверстия и зазоры заделаны строительным материалом (монтажная	п. 15 ППР РФ; ст. 88 Федерального закона «Технический регламент о	01.08.2021	
11	В нарушение правил в кабинете логопеда отсутствует крышка распределительной коробки	п. 35 ППР в РФ	01.08.2021	
12	На объекте защиты отсутствуют записи в журнале технического обслуживания системы молниезащиты.	п. 4 ст. 50 ТРОТПБ; Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Государственный инспектор Островского, Пыталовского,
Печорского и Палкинского районов по пожарному надзору
Горелик Юлия Николаевна



«22» марта 2021 г.

Предписание для исполнения получил (а):

Заведующая МБДОУ «Детский сад
«Бригантина» МО «Островский район»
Мартынюк Татьяна Анатольевна

(подпись)

«22» 03 2021 г.